Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"
Филиал ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области" в городе Торжке
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Ф 02-152-10-2018

Юридический адрес:
170034, Тверская обл., г.Тверь, ул. Дарвина, д. 13
Адрес места осуществления деятельности:

172010, Тверская обл., г.Торжок, ул. Луначарского, д. 119

Телефон, факс: (48251)9-10-42
ОКПО 77004592, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/691502001

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 510131
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.

Действует: бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6/2165 от 11.04.2019

1. Наименование пробы (образца):
Вода подземных источников:

ВНС №12

2. Пробы (образцы) направлены:

МУП Осташковского городского округа "ЖКХ" 172735, Тверская область, г. Осташков , ул. Гагарина, д. 92

3. Дата и время отбора пробы (образца): 04.04.2019 11 ч. 40 мин.
4. Дата и время доставки пробы (образца): 04.04.2019 15 ч. 15 мин.
5. Сотрудник, отобравший пробы: главный инженер Николаев П.А.
6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП Осташковского городского округа "ЖКХ" 172735, Тверская область, г. Осташков , ул. Гагарина, д. 92

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

ВНС №12 Тверская область, г. Осташков , ул. Строителей, д. 9в

9. Код пробы (образца): 6/2165.1/2.04.19
10. НД на объем лабораторных испытаний:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
11. Условия транспортировки: автотранспорт , сумка-холодильник
12. Упаковка: 0,5 л. стерильная бутыль светлого стекла, 1,0 л. бутыль темного стекла, пластиковая бутыль 1,5 л.
13. НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012
14. Документ-основание для проведения испытаний:
договор (заявление) от 14.03.2019 г. № 01/118/1
15. Дополнительные сведения: -

Код пробы (образца): 6/2165.2.04.19

Санитарно-гигиенические испытания

Дата начала испытаний: 04.04.2019
Дата окончания испытаний: 11.04.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Железо	0,2800 ± 0,0672	не более 0,3	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
5	pH	7,6 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Окисляемость перманганатная	0,880 ± 0,176	не более 5	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
7	Общая минерализация (сухой остаток)	179 ± 34	не более 1000 (1500)	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
8	Жесткость общая	4,40 ± 0,66	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012(метод А)

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Дегтярева А.С. - химик-эксперт	
Королёва Л.Е. - фельдшер-лаборант	

** Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.*

Код пробы (образца): 6/2165.1.04.19

Микробиологические испытания

Дата начала испытаний: 04.04.2019
Дата окончания испытаний: 08.04.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общие колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Хлудова Е.В.-врач-бактериолог	

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола
Статистик Воробьева А.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ _____ **О.В. Хобарева**

Примечание:
1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.

Протокол составлен в 2 экземплярах